Anfrage
- öffentlich -

Beratungsfolge:

Drucksachen-Nr.: 2021/110/1

Ortsrat Ingeln-Oesselse

am

TOP:

Neubau Grundschule Ingeln-Oesselse - Containeranordnung bis Fertigstellung
- Anfrage der CDU-Fraktion im Ortsrat Ingeln-Oesselse
- Stellungnahme der Verwaltung

Der Vorschlag des Sportvereins, der im Rahmen des Schulausschusses in die Diskussion eingebracht wurde, ist von der Bauverwaltung im Vorfeld geprüft und verworfen worden.

Die Planungsparameter für den Vorschlag sind nach Prüfung nicht ausreichend, da von einer Anzahl von 3 Containern pro Klassenraum ausgegangen wird. Faktisch ist jedoch mit fünf Containern pro Klassenraum zu rechnen, sowie weitere Flächen für Hort, Lehrerzimmer, Differenzierungsräume, Sanitäranlagen, usw. zu berücksichtigen. Auch brandschutztechnische Fragen bleiben im Vereinsvorschlag unbeantwortet und unberücksichtigt.

Das erforderliche Raumprogramm ist unter Berücksichtigung von Abstandsflächen, Anteilen für Flucht- und Rettungswege sowie erforderlicher nachzuweisender Stellplätze für die Lehrkräfte auf den vom Sportverein vorgeschlagenen Flächen als eingeschossige Variante nicht zu realisieren.

Im Auftrag

Thomas Schrader

Vorlage gefertigt von	SV Team	Mitzeichnungen			
Diktatz.: Rmy/40					