

Mitteilung
- öffentlich -

Beratungsfolge:

Drucksachen-Nr.: 2011/126

Ortsrat Rethen

am 24.05.2011 TOP:

Verwaltungsausschuss

am TOP:

Sporthalle Rethen

In den Osterferien 2011 hat eine Grundreinigung des Sporthallenbodens stattgefunden. Hierbei wurde der Boden abgeschliffen und neu versiegelt. Die Messung der Gleitreibewerte zeigen, dass die Anforderungen der DIN ISO 18032 von min μ 0,40 – max μ 0,60 eingehalten wurden.

Im Auftrag

Dürr

Vorlage gefertigt von	SV Team	Mitzeichnung andere Teams	EStr	BGM
Diktatz.:				