

Mitteilung
- öffentlich -

Beratungsfolge:

Ortsrat Rethen

Drucksachen-Nr.: 2013/227/1

am 17.09.2013 TOP:

Effizienz des Rußfilters der Holzhackschnitzelheizung in Rethen
- Anfrage der Gruppe CDU/FDP im Ortsrat Rethen
-Stellungnahme der Verwaltung-

Zu Frage 1: Der Rußfilter wurde im Oktober 2012 in die bestehende Heizungsanlage eingebaut. Die Kosten für die Maßnahme betragen rund 8.000,- €.

Zu Frage 2: Die Anlage wurde ordnungsgemäß beim zuständigen Bezirksschornsteinfeger angemeldet und von ihm abgenommen (Drucksachen-Nr. 2011/014/1). Eine Einsichtnahme in das Messprotokoll war in der Ortstratsitzung am 24.05.2011 möglich (Drucksachen-Nr. 2011/124/1). Ein Rußfilter wurde in diesem Zuge nicht gefordert. Um allseits eine zufriedenstellende Lösung zu finden, kam die Verwaltung letztendlich dennoch mit dem Einbau eines Filters den Anwohnern entgegen. Die nächste turnusmäßige Überprüfung der Heizungsanlage durch den Schornsteinfeger findet im Oktober 2013 statt. Eine Einsichtnahme in das daraus resultierende Protokoll ist nach Terminvereinbarung im Rathaus möglich.

Zu Frage 3: Die Wartung der Heizungsanlage wird 2 x jährlich von einer Fachfirma durchgeführt.

In Vertretung

Arne Schneider

Vorlage gefertigt von	SV Team	Mitzeichnung andere Teams	EStr	BGM
Diktatz.: 40 MI		65		